



TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.
CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI VÝROBKŮ
VÁCLAVSKÁ 6, 658 41 BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA

vydává

zadavateli **SERBUS - KOBERCE s.r.o., Nedokončená 316/1, 102 00 Praha 10**
IČ: 26775191

OSVĚDČENÍ

číslo: 10 - 004

kterým se potvrzuje, že výrobek:

REVEXPO R-M3

vpichovaná textilní podlahová krytina s vyčesaným a řezaným vlasem

materiálové složení vlasu: 100% polypropylen
celková hmotnost: ca 580 g.m²
výška vlasu: ca 2,5 mm
celková tloušťka: ca 5,5 mm
rubová úprava: RESINE

vyhovují požadavkům normy:

- **ČSN EN 14041:2005 Pružné textilní a laminátové podlahové krytiny – Podstatné vlastnosti** (čl. 4.1 Reakce vůči ohni, čl. 4.1.4 Klasifikace)

Klasifikováno podle normy ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň (zkoušky dle normy ČSN EN ISO 9239-1)

Výsledná klasifikace reakce vůči ohni:

třída B_{fl}

Doplňková klasifikace podle tvorby kouře je:

s1

Úprava vyjádření klasifikace podle reakce na oheň:

B_{fl} – s1


Výše uvedené normy jsou českou verzí evropských norem, dle kterých byl výrobek zkoušen a klasifikován.

Osvědčení bylo vydáno na základě žádosti č. COV/10/006 ze dne 19.01.2010. Podkladem pro vydání osvědčení je Zpráva o posouzení 60271/C ze dne 12.3.2008 vydaná notifikovanou osobou č. 0493 CENTEXBEL, Belgie zadavateli OROTEX BELGIUM NV, Oostzebeke, Belgie.

Datum vydání osvědčení: 21.01.2010

Osvědčení vydal:

Platnost osvědčení do: 31.01.2012


Ing. Svatava Horáčková
vedoucí certifikačního orgánu

